

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
13/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.130.040 -
K130401
(91.03.130.040 -
K130401)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,150 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
2,40

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,05 kW

KOELVERMOGEN
3,50 kW

TYPE
General AOHG12LALL
Comfort

SERIENUMMER
R000391

BOUWJAAR
2013

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
19 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
28 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
3 °C		
PERSGASLEIDING		
51 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
23 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
11 °C		
OPGENOMEN STROOM		
1,8 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht, visuele en temperaturen controle in orde		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria