

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
13/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.130.032 -
K150105
(91.03.130.032 -
K150105)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
4,000 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
8,35

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,99 kW

KOELVERMOGEN
11,20 kW

TYPE
Toshiba RAV-
SM1104ATP-E
Proces

SERIENUMMER
42900360

BOUWJAAR
2014

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
20 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
31 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4,6 °C		
PERSGASLEIDING		
49 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
23 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
13 °C		
OPGENOMEN STROOM		
3 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht en temperaturen controle in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria