

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
12/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.130.053 -
K150903
(91.03.130.053 -
K150903)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,900 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
6,05

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,96 kW

KOELVERMOGEN
9,50 kW

TYPE
Daikin
RZQSG100L8Y1B
Proces

SERIENUMMER
2508988

BOUWJAAR
2015

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binneneunit		
☒ buiteneunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
19 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
33 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
4,2 °C		
PERSGASLEIDING		
53 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
23 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22,7 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
13 °C		
OPGENOMEN STROOM		
4,6 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht en temperaturen controle in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria