

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
18/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.018 -
K160504
(91.03.140.018 -
K160504)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
2,900 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
6,05

ELEKTRISCH VERMOGEN
13,50 kW

KOELVERMOGEN
12,00 kW

TYPE
Daikin RZQSG125L8Y1
Comfort

SERIENUMMER
2612112

BOUWJAAR
2016

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binneneunit
- ☒ buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
17 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR
28 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
5,3 °C

PERSGASLEIDING
48 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
21 °C

RUIMTETEMPERATUUR
22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
22 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER
10 °C

OPGENOMEN STROOM
2,3 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN
In orde

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria