

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
10/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.018 -
K100503
(91.03.140.018 -
K100503)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
3,350 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
6,99

ELEKTRISCH VERMOGEN
3,80 kW

KOELVERMOGEN
12,50 kW

TYPE
General AOHA45LBTL
Comfort

SERIENUMMER
T000350

BOUWJAAR
2010

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binneneunit
- ☒ buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
21 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR
31 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
4,3 °C

PERSGASLEIDING
63 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
23 °C

RUIMTETEMPERATUUR
22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
23 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER
13 °C

OPGENOMEN STROOM
4,3 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

Druk, temperaturen en visuele controle in orde. Motorventilatoren biuten en binnentoestel maken extra geluid (slijtages)

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria