

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
11/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.020 -
K170301
(91.03.140.020 -
K170301)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
3,100 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
6,47

ELEKTRISCH VERMOGEN
4,49 kW

KOELVERMOGEN
14,00 kW

TYPE
TOSHIBA RAV-
SP1604AT8-E
Proces

SERIENUMMER
606B0051

BOUWJAAR
2016

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binnunit
- ☒ buitunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
22 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR
31 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
6 °C

PERSGASLEIDING
60 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
24 °C

RUIMTETEMPERATUUR
21 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
22 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER
11 °C

OPGENOMEN STROOM
3,1 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

Algemene nazicht, druk, temperaturen en visuele controle in orde.

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria