

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
13/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.045 -
K160601
(91.03.140.045 -
K160601)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
0,740 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
1,54

ELEKTRISCH VERMOGEN
0,70 kW

KOELVERMOGEN
2,50 kW

TYPE
Daikin RXB25C5V1B
Comfort

SERIENUMMER
T021025

BOUWJAAR
2016

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
17 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
26 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
3 °C		
PERSGASLEIDING		
46 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
20 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
22 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
12 °C		
OPGENOMEN STROOM		
1,6 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
In orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria