

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
13/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.046 -
K160201
(91.03.140.046 -
K160201)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
3,400 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
7,10

ELEKTRISCH VERMOGEN
2,84 kW

KOELVERMOGEN
10,00 kW

TYPE
General AOHG36LATT
Comfort

SERIENUMMER
T001599

BOUWJAAR
2016

GEGEVENS		
Mechanisch		
MECHANISCHE REINIGING		
☒ binnunit		
☒ buitenunit		
TECHNISCHE INSPECTIE		
Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja
Koeltechnisch		
AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR		
20 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR		
33 °C		
ZUIGLEIDING TEMPERATUUR		
5 °C		
PERSGASLEIDING		
58 °C		
VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR		
26 °C		
RUIMTETEMPERATUUR		
22 °C		
AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER		
23 °C		
UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER		
13 °C		
OPGENOMEN STROOM		
4,2 Ampere		
Opmerkingen		
OPMERKINGEN		
Algemene nazicht en temperaturen controle in orde.		

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria