

Handelingen

DATUM
14/12/2022

REFERENTIE
6760 - 4590-2022458024

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.058 -
K080002
(91.03.140.058 -
K080002)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,500 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
3,13

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,80 kW

KOELVERMOGEN
5,30 kW

TYPE
Airwell
GC18DCINVR410
Comfort

SERIENUMMER
2280882683

BOUWJAAR
2008

ONDERHOUD		
CONTROLES	☒ Visuele controle ☒ Reiniging toestel ☒ Reiniging condensor ☒ Controle elektrische klemmenstrook ☒ Ventilator buitenunit ☒ Reiniging en nazicht ventilatoren ☒ Controle isolatie leidingen ☒ Reinigen van verdamper ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld	
BESLUITEN EN OPMERKINGEN		

LEKTEST		
REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie	
METHODES	Indirect: Temperatuur Direct: Gasdetectietoestel	
VOND PLAATS	Na normale werking	
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie	
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378	
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.	
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)	
OPMERKINGEN	N.v.t.	

LEKDETECTIEAPPARATUUR	
TYPE/MERK	CPS - Leak Seaker II
SERIENUMMER	1029302/2020853
DATUM VAN IJKING	31/03/2022
LEKDETECTIEGRENS	5,0 gr/jaar

TESTDRUK	
LD	n.v.t.
HD	n.v.t.

UITVOERING	
FIRMA	Veolia Poincarélaan 78-79 . 1060 Sint-Gillis KOEL/AIB/B_084
TECHNIEKER	Stephan De Groote