

Split unit / multisplit

UITGEVOERD OP
12/10/2023

KLANT
5526 - UZGent - Afdeling UGent (5526)
UGent 91.00 - Campus Heymans
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.140.056 -
K030020
(91.03.140.056 -
K030020)

GEBOUW
91.03 - Farmacie -
Practicum - Hoogbouw -
Audit

NOMINALE INHOUD
1,200 kg

KOELMIDDEL
R-410a

GWP
2087,50

CO₂-EQUIV. (TON)
2,51

ELEKTRISCH VERMOGEN
1,70 kW

KOELVERMOGEN
5,00 kW

TYPE
Daikin RXS50BVMB
Comfort

SERIENUMMER
3904571

BOUWJAAR
2003

GEGEVENS

Mechanisch

MECHANISCHE REINIGING

- ☒ binneneunit
- ☒ buiteneunit

TECHNISCHE INSPECTIE

Carterweerstand		Ja
Ventilatoren		Ja
Isolatie leidingen goede staat?		Ja

Koeltechnisch

AANZUIGTEMPERATUUR CONDENSOR
18 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR CONDENSOR
27 °C

ZUIGLEIDING TEMPERATUUR
5 °C

PERSGASLEIDING
46 °C

VLOEISTOFLEIDING TEMPERATUUR
23 °C

RUIMTETEMPERATUUR
22 °C

AANZUIGTEMPERATUUR VERDAMPER
22,6 °C

UITBLAASTTEMPERATUUR VERDAMPER
11 °C

OPGENOMEN STROOM
3,4 Ampere

Opmerkingen

OPMERKINGEN

Algemene werking en temperaturen controle in orde.

UITVOERING

FIRMA
Veolia
Poincarélaan 78-79 .
1060 Sint-Gillis
KOEL/AIB/B_084

UITVOERING

TECHNIEKER

Carlos Alberto Maria