

Handelingen

DATUM
16/04/2025

REFERENTIE
100003

KLANT
UGent (M.0155065)
UGent 91.03 - Blok A
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent

Installatie
91.03.150.004A -
K210701
(91.03.150.004A -
K210701)

NOMINALE INHOUD
2,900 kg

KOELMIDDEL
R-32

GWP
675,00

CO₂-EQUIV. (TON)
1,96

ELEKTRISCH VERMOGEN
4,60 kW

KOELVERMOGEN
14,00 kW

TYPE
Daikin
RZASG140M7Y1B
Comfort

SERIENUMMER
3007480

BOUWJAAR
2021

ONDERHOUD

CONTROLES	☒ Nazicht carterweerstand ☒ Visuele controle ☒ Reiniging toestel ☒ Reiniging condensor ☒ Controle elektrische klemmenstrook ☒ Ventilator buitenunit ☒ Reiniging en nazicht ventilatoren ☒ Controle isolatie leidingen ☒ Reinigen van verdamper ☐ Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld
-----------	--

BESLUITEN EN
OPMERKINGEN

LEKTEST

REDEEN	Periodieke controle van de volledige installatie	<div>LEKDETECTIEAPPARATUUR</div>	
METHODES	Direct: Gasdetectietoestel	TYPE/MERK	Testo 316-4
VOND PLAATS	Na normale werking	SERIENUMMER	0632.3164 904 1086
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie	DATUM VAN IJKING	11/12/2024
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378	LEKDETECTIEGREN	1,0 gr/jaar
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.	<div>TESTDRUK</div>	
LEKVERLIES	0% (0,000 kg)	LD	n.v.t.
OPMERKINGEN	N.v.t.	HD	n.v.t.

UITVOERING

FIRMA	VINCI FACILITIES Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel ENREF/00355
TECHNIEKER	Laurens (UGent) Millecam KOEL/AIB/E_05/T_I_880